

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

1. *O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA é isento de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)?*
2. *Informar a sinistralidade dos últimos 05 anos.*
3. *Existe algum local com atividade isolada de Almoxarifado/ Deposito, mencionar qual local quais as mercadorias estocadas?*
4. *Informar os sistemas de proteção existentes contra incêndio.*
5. *Informar atividade desenvolvidas no local de risco.*
6. *O local a ser segurados, é tombado pelo patrimônio histórico?*
7. *A construção do imóvel possui Isopainel?*
8. *O Imóvel passa por alguma reforma no momento?*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019

Após consulta às Áreas Técnicas, esclarece-se que:

1. Sim. O Conselho Federal de Odontologia é uma autarquia federal, e por força da CF/88, goza de imunidade tributária.
2. Consoante os nossos registros, não ocorreu sinistro nos últimos 5 anos.
3. Há uma sala de aproximadamente 20m² no piso Térreo (sala 003), onde funciona o Almoxarifado do CFO. Nessa sala são estocados materiais de expediente (papeis, canetas, etc.), sempre com estoque reduzido, apenas para consumo imediato, bem como carteiras de profissionais e certificados da Odontologia a serem distribuídos para os CROs.
4. **SISTEMA PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.**

Extintores: PQS E CO2.

Extintores CO2 com 6 Kg: 03 unidades;

Extintores CO2 com 10 Kg: 02 unidades;

Extintores Pó químico com 6kg: 22 unidades;

Extintores Pó químico com 8kg: 16 unidades;

Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.

Sinalização básica;

Sinalização de alerta;

Sinalização de orientação e salvamento;

Sinalização de equipamento.

Iluminação de emergência:

Conjunto de blocos autônomos PL 16w: 620 unidades.

Detecção e alarme de incêndio:

Circuito de detecção classe B

Especificação da Central: Marca Iris

Detector de fumaça e temperatura;

Quantidade de laços: 02

Avisadores: 25 / Acionadores: 25;

Sistema De Proteção De Descarga Atmosférica

Nível de proteção: Nível III;

Classificação do Sistema: Externo não isolado;

Método de dimensionamento: Sistema de gaiola de Faraday, subsistemas de descidas naturais, tipo de conexão (captação) Split bolt, tipo de conexão (aterramento natural na armadura da fundação) conectores, Altura no piso.

Interligação equipotencial das descidas do SPDA, a 50cm do piso acabado – 2º subsolo.

Saída de emergência:

Serviços profissionais, pessoais e técnicos – D;

Edificação de média altura de pequeno pavimento;

Edificação com mediana resistência a fogo;

Escada protegida: 01 unidade

Hidrantes:

Abastecimento por reservatório elevado de concreto;

Reserva técnica: 12,6m³

Abrigo para hidrante: 20 Unidades;

Mangueiras tipo 1, marca resil plus, 15 metros: 40 unidades;

Esguicho Regulável 1.1/2: 20 unidades;

Chaves Storz: 20 unidades;

Bombas de combate 02 (duas): Modelo BC 21-R

Vazão: 580 l/min;

Registro de parede típico.

Porta corta fogo: 18 unidades;

Manômetro de pressão: 01 unidade;

Chave de fluxo da rede de hidrantes: 02 unidades;

5. Serviços administrativos.
6. Não.
7. Não existe na edificação.
8. Não.

Pedro Magalhães Gomes Garcia
Pregoeiro